

## CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI

### 0925 CPR Ce a n. 75/2014

In conformità al Regolamento 305/2011 UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato è riferito al prodotto da costruzione:

#### CEMENTO

Parametri: vedi allegato vedi allegato  
*Livelli* *Classi*

Metodo di marcatura: \_\_\_\_\_

Descrizione del prodotto: CEM II/B-LL 32,5 R

#### fabbricato

Produttore: DIANO CEMENTI SPA Produttore  
*Nome cognome* *Qualifica*

Indirizzo: VIA NAZIONALE 113 - 89062 LAZZARO (RC)

#### e fabbricato nello stabilimento di produzione

Stabilimento di produzione DIANO CEMENTI SPA ZONA INDUSTRIALE PORTO 89060  
*Denominazione* *Luogo*  
SALINE JONICHE (RC)

Questo Certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'Appendice ZA della norma

#### EN 197-1:2009+A1:2011

*norma*

nell'ambito del sistema 1+ sono applicate e che

#### **Il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui sopra.**

Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data 05/12/2014 e ha validità sino a che i metodi di prova e/o requisiti del controllo di produzione di fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambiano, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

EMISSIONE CORRENTE

21/12/2018

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

Dott. Ing. Salvatore Molentino

Direttore Tecnico  
*Qualifica*


0925 CPR Ce a n. 75/2014 Rev. 1

**Allegato al Certificato di costanza delle prestazioni****0925 CPR Ce a n. 75/2014 Rev. 1****PRODOTTO: CEM II/B-LL 32,5 R**

Parametro	Livello	Classe
Resistenza a compressione (MPa)	34,5	
Tempo di inizia presa (min)	190	
Stabilità (mm)	3	
Contenuto di Solfati SO <sub>3</sub> (%)	2,03	
Contenuto di cloruri (%)	0,07	

SICUREZZA IN QUALITÀ

Responsabile dell'Organismo di Certificazione:

  
Dott. Ing. Salvatore MolentinoDirettore Tecnico  
Qualifica

pag. 1 di 1

allegato al certificato 0925 CPR Ce a n. 75/2014 Rev. 1